

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ ЛИТВЫГОР. Вильнюс

В текущем году на ряде предприятий участились случаи грубого нарушения правил противопожарной безопасности. В результате этого имели место пожары и взрывы на Литовской ГРЭС, Паневежском заводе "Экранас", Вильнюсских заводах электросварочного оборудования, шлифовальных станков и сверл.

Так, 25 июля 1969 года в здании Литовской ГРЭС в гор. Электренай произошел взрыв ящика, предназначенного для хранения ветоши, в результате которого получил ранение слесарь Каунасского "Энергоремонта" Уогинтас В.А. Характер и сила взрыва дают основание полагать, что взрыв мог произойти вследствие скопления газов в отсеках ящика (при производстве газосварочных работ применяется газ бутан-пропан) и проведения электросварочных работ в непосредственной близости от места скопления газа.

15 августа 1969 года возник пожар на складе кинескопов Паневежского завода "Экранас", что привело к повреждению 230 кинескопов. Заводу причинен ущерб на сумму 5.473 руб.

Причиной пожара послужил окурок, брошенный на площадке, где строители заливали пластбетон, в компоненты которого входят легковоспламеняющиеся вещества.

По факту пожара Паневежским следственным отделом МВД возбуждено уголовное дело.

1 сентября с.г. на территории завода электросварочного оборудования вблизи помещения отдела кадров завода произошел взрыв остатков жидкого пластбетона, находящегося

в оставленной без присмотра железной бочке. Ремонтные работы проводились Строительным управлением № 28. Рабочие ОКСа завода на близком расстоянии от места нахождения тары с жидким пластбетоном варили клей. В результате нагрева корпуса бочки произошел взрыв, несколько человек получили травмы.

Управлением пожарной охраны МВД Литовской ССР на прораба Стройуправления № 28 Бобылева И.С. за нарушение правил противопожарной безопасности наложен денежный штраф. Начальник ОКСа Петров уволен с работы.

16 августа 1969 года возник пожар на покрасочном участке малярного цеха завода шлифовальных станков, который ликвидирован усилиями городской пожарной команды.

4 сентября с.г. в чердачном помещении основного корпуса Вильнюсского завода свёрл возник пожар — загорелась изоляция вентиляционных труб. Пожар мог возникнуть от небрежного обращения с огнём.

Как выяснилось, двери чердачного помещения надлежащим образом не закрывались. При тушении пожара было обнаружено, что пожарные рукава сгнили, отсутствовало также необходимое давление в гидроколонке, часть огнетушителей, имеющихся на заводе, оказались неисправными.

Данные факты свидетельствуют о том, что руководители отдельных промышленных предприятий недостаточно уделяют внимания вопросам соблюдения норм техники безопасности, что может привести к возникновению серьёзных чрезвычайных происшествий.

Изложенное сообщаем для сведения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР

(Ю. ПЕТКЯВИЧЮС)

" 9 сентября 1969г.

№ 2/3-3561  
гор. Вильнюс.

2 лз. № 2 ушнот мен