

С П Р А В К А
о встрече с "И.А.В."

27 января 1987 года у оперработника состоялась встреча с кандидатом на вербовку в качестве агента органов КГБ "И.А.В.", который сообщил следующее: 9 мая 1985 года нитка газопровода "Вильнюс-Калининград" была сдана в эксплуатацию заказчику - Вильнюсское линейное производственное управление магистральных газопроводов объединения "ЗАПАДТРАНСГАЗ", без линии связи (что категорически запрещено всеми инструкциями Мингазпрома СССР), т.к. она к этой дате ещё не была готова. При приемке этого участка газопровода линия связи попросту была исключена из "объекта пуска". Объект строил~~ся~~ и сдавал~~ся~~ в эксплуатацию СМУ-3 треста "ЛЕНГАЗСИЦСТРОЙ" (гор. Вильнюс ул. Л. Гиры-31, начальник Попов Н.А.) Миннефтегазстроя СССР.

4 ноября 1985 был закончен монтаж радиорелейной линии связи вдоль этого участка газопровода. Оборудование радиорелейной линии: 49 различных радиостанций, а также 12 мачт, на которых они смонтированы, было закуплено в Финляндии у фирмы "NOKIA". Стоимость радиостанций и запчастей к ним 138тыс.инвалютных рублей, стоимость всего оборудования не менее 200тыс.инвалютных рублей.

В ноябре того же года радиорелейная линия связи была опробована и признана годной к эксплуатации, однако до сих пор бездействует, т.к. источники питания радиостанций - аккумуляторы или сухие батареи очень быстро "садятся", а силовую линию связи на 220в, генеральный подрядчик - СМУ-3 треста "ЛЕНГАЗСИЦСТРОЙ", до сих пор к 8 из 12 мачт не подвел.

Из-за того, что радиорелейная линия связи, использование которой предусмотрено в случае создания аварийной ситуации и ведения аварийно-восстановительных работ на трассе магистрального газопровода, практически бездействует, операторы газораспределительных станций(ГРС) не могут быстро связаться с циспетчером ВЛШУМГ объединения "ЗАПАДТРАНСГАЗ" и вынуждены пользоваться междугородней связью. Всё это может привести к тому, что не будут своевременно приняты надлежащие меры по предотвращению аварийных ситуаций.

03.02.1988
21/464
14

жащие меры по ликвидации аварийной ситуации на трассе магистрального газопровода, если таковая возникнет.

С П Р А В К А: 1. Данная информация подтверждается сведениями, полученными от доверенного лица "Ф.В.М.".

2. Агент "Андрей" на очередной встрече сообщил, что радиорелейная линия связи до сих пор бездействует отчасти и по вине службы телемеханики и связи ВЛПУМГ объединения "ЗАПАДТРАНСГАЗ", работники которой неудачно выбрали места для установки мачт, некоторые из которых отстоят от домов операторов ГРС на удалении 1-2 км., поэтому и возникли сложности с подводом силовой линии связи к ним.

Ст.оперуполномоченный З-го отделения
6 отдела КГБ Литовской ССР
капитан

П. А. Черных

29 января 1987 года